



Lp.	Rura przewodowa PE100 SDR17 /mm/	Rura osłonowa PE100 SDR17 /mm/
1	Dz63x3,8	Dz110x6,6
2	Dz90x5,4	Dz200x11,9
3	Dz110x6,6	Dz200x11,9
4	Dz160x4,7	Dz250x14,8
5	Dz200x5,9	Dz280x16,6

- UWAGA**
- Płozы montować na początku i na końcu długości rury osłonowej podwójne (0,15 m od końcówek) oraz pojedyncze co 1,5 m
 - Końce rury osłonowej zakończyć manszetą z EPDM z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej

Projekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ		
Adres obiektu	DZ. 193, OB. 38, WOLA MAGNUSZEWSKA, GM. MAGNUSZEWO		
Rysunek	SCHEMAT PRZEJŚCIA RUROCIĄGIEM POD DROGĄ		
Branża	SANITARNA		SKALA
Funkcja	Inię i nazwisko		
Projektant	mgr inż. PAVEL BOBROVSKI	MAZ/0201/PO08/07	
Projektant opracowujący	mgr inż. PAVEL RYDZINSKI	MAZ/M201/PO08/09	
		5	
			Nr rysunku